

Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 5 & 7

		Deckungs- anteil <i>DA</i>	Pflicht- anteil <i>PA</i>	Erfüllungs- grad <i>EG</i>
Anteil BHKW 1-4 (hocheffiziente KWK)	<i>Erdgas</i>	0,25	0,50	0,50
Anteil Biomasseheizkraftwerk	<i>Holzhack- schnittzel</i>	0,59	0,50	1,18
Anteil fossil Kessel	<i>Erdgas, Heizöl EL</i>	0,16		
Erfüllungsgrad der Fernwärme <i>EG_{FW}</i>				1,68

Die Anforderungen des § 44, GEG 2020 an die Fernwärme sind erfüllt?

JA

Name des Wärmenetzbetreibers	Gemeindewerke Ainring
Name des Wärmenetzes	Fernwärmeversorgungssystem der Gemeinde Ainring
Ausstellungsdatum	17.05.2021
Geltungsdauer	17.05.2024 (3 Jahre)

Sulzbach, 17. Mai 2021



Dipl.-Ing. (FH) Matthias Schäfer
fP-Gutachter-Nr. FW 609-243

proTerra Umweltschutz- und Managementberatung GmbH Umweltgutachter
Am TÜV 1 • 66280 Sulzbach • Telefon: (06897) 56 83 23 • www.proterra-umwelt.de