

## **Bescheinigung**

### **über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 & 7 für das Fernwärmesystem der Gemeindewerke Ainring**

Der Gutachter bescheinigt im Auftrag der Gemeindewerke Ainring dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

**Primärenergiefaktor FW 309-1:2014**

**0,28**

nach GEG zu verwenden

**Primärenergiefaktor nach Kappung**

**0,28**

Datenbasis:	1.1.2021 bis 31.12.2023
umfasst Planungsdaten:	nein
gültig bis:	07.05.2034
erstmalig ausgestellt am:	24.09.2010
von:	Manfred Mateiko
neu ausgestellt am:	07.05.2024
von:	Matthias Schäfer

<b>Fernwärmeversorgungssystem Ainring</b>	
Primärenergiefaktor nach FW 309-1; Basiszeitraum 2021 bis 2023	0,28
Anwendung der Kappingsregeln gemäß § 22 Abs. 3 GEG	
KWK-Anteil an der Wärmeerzeugung; Basiszeitraum 2021 bis 2023	88 bis 92 %
Anteil erneuerbarer Energieträger; Basiszeitraum 2021 bis 2023	50 bis 59 %

Sulzbach, 7. Mai 2024



Dipl.-Ing. (FH) Matthias Schäfer  
fp-Gutachter-Nr. FW 609